

Fabrikaatgebonden onderhoudsrichtlijnen cv-ketels tot 130 kW

Klantgegevens	Naam: Adres: PC+Plaats: Telefoon: Lokatie: Debiteurennr.: Onderhoudsnr.: Datum bezoek: van: tot:	Keteltype: Remeha Calenta 40L geleverd vanaf: 2011 Serienummer: nom. vermogen cv: modulerend van 6,3 tot 35,9 kW nom. vermogen ww: modulerend van 6,3 tot 39,7 kW Opmerkingen: servicemelding: reset de servicemelding na iedere onderhoudsbeurt	Ketelgegevens	
Elke hieronder genoemd controle- of meetpunt is van toepassing M=te meten waarde; C=controleren; <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input checked="" type="checkbox"/> niet in orde		Werkzaamheden afhankelijk van meting en controle A=afstellen; R=reinigen; V=vervangen; <input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd		
		waarde M C	A R V Specificatie van de fabrikant	
Algemeen				
A-01	functioneren ketel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	informatie gebruiker
A-02	opstellingsruimte veiligheidseisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NEN 3028*, NEN 1010
A-03	gaszijdige aansluiting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NEN 1078*; lekkage
A-04	waterzijdige aansluiting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	lekkage
A-05	waterdruk in systeem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,8 - 3 bar
A-06	expansievat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zie ook A-07 (overdrukventiel)
A-07	overdrukventiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Overdrukventiel in ketel bij kalkafzetting vervangen
A-08	verbrandingsgasafvoer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	lekkage, ophanging, NEN 2757*
A-09	verbrandingsluchttoevoer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	capaciteit, lekkage, ophanging, NEN 1087*
Metingen				
M-06	CO2 [%]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.1 +/- 0.3% (vollast)
M-08	gasverbruik vollast [m³/h]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cv min 0.80 max 4.32
M-11	gas/luchtverhouding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O2: 4.5% +/- 0.5%
M-12	gasvoordruk (dynamisch) [mbar]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G25: 20-30 mbar, nominaal 25 mbar; G20: 17-30 mbar
Keteldeel				
K-01	warmtewisselaar verbrandingszijdig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	visuele inspectie, reinigen
K-02	verbrandingsruimte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	visuele inspectie, reinigen; branderpakking vervangen
K-04	isolatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	inspecteren, indien beschadigd vervangen
K-06	cv-pomp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	visuele inspectie
K-07	ontluchting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	visuele inspectie automat. ontluchter bovenop warmtewisselaar
K-08	condensopvang/sifon/afvoer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	inspecteren, reinigen
K-09	ventilator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	inspecteren, reinigen
Branderdeel				
B-01	vlambeeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B-02	brander	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	scheurtjes of beschadiging: vervangen
B-06	gasblok/aansluiting gasdichtheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bij demontage
Warmtapwaterdeel				
W-01	inlaatcombinatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
W-02	driewegklep	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Geïntegreerd. Visuele inspectie.
W-05	warmtewisselaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Geïntegreerd. Visuele inspectie.
Regeling en beveiliging				
R-02	ionisatie elektrode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vervangen ionisatie elektrode indien <3 µA
R-03	ontstekings elektrode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	afstandspennen: 3 a 4 mm.
R-05	droogkookbeveiliging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	via sensoren
R-06	regelthermostaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	elektronisch via sensoren, instelling via branderautomaat
R-07	maximaalthermostaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	elektronisch via maximaal thermostaat op de warmtewisselaar
R-08	bedrading	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	visuele inspectie
Opmerking advies		Naam: Climatic Adres: Postbus 131 Plaats: 4870 AC Ettenleur Telefoon:		Bedrijf
Gebruikte materialen:	Code Omschrijving	Monteur:	Opdrachtgever:	Handtekening