

# Fabrikaatgebonden onderhoudsrichtlijnen cv-ketels tot 130 kW

Klantgegevens	Naam: .....	Keteltype: Remeha Quinta 115	Ketelgegevens
	Adres: .....	geleverd vanaf: 2006	
	PC+Plaats: .....	Serienummer:	
	Telefoon: .....	nom. vermogen cv: modulerend van 16,6 tot 107 kW	
	Lokatie: .....	nom. vermogen ww:	
	Debiteurennr.: .....	Opmerkingen:	
	Onderhoudsnr.: .....		
Datum bezoek: van: tot:			

Elke hieronder genoemd controle- of meetpunt is van toepassing  
 M=te meten waarde; C=controleren;  in orde  niet in orde  
 waarde M C

Werkzaamheden afhankelijk van meting en controle  
 A=afstellen; R=reinigen; V=vervangen;  uitgevoerd  
 A R V Specificatie van de fabrikant

Algemeen					
A-01 functioneren ketel					informatie gebruiker
A-02 opstellingsruimte veiligheidseisen					NEN 3028*, NEN 1010
A-03 gaszijdige aansluiting					NEN 1078*; lekkage
A-04 waterzijdige aansluiting					lekkage
A-05 waterdruk in systeem					1,5 - 2 bar
A-06 expansievat					zie ook A-07 (overdrukventiel)
A-07 overdrukventiel					bij kalkafzetting vervangen, zie ook A-06 (expansievat)
A-08 verbrandingsgasafvoer					lekkage, ophanging, NEN 2757*
A-09 verbrandingsluchttoevoer					capaciteit, lekkage, ophanging, NEN 1087*
Metingen					
M-06 CO2 [%]					9,5% ±0,1% , bij vollast/deellast
M-08 gasverbruik vollast [m³/h]					13,7 m³/h
M-12 gasvoordruk (dynamisch) [mbar]					nominaal 25 mbar
Keteldeel					
K-01 warmtewisselaar verbrandingszijdig					afh. M-06 (CO2): reinigen, afdichting vernieuwen (3jr)
K-02 verbrandingsruimte					afh. M-06 (CO2): reinigen, afdichting vernieuwen (3jr)
K-05 kijkglasje					
K-06 cv-pomp					
K-07 ontluchting					
K-08 condensopvang/sifon/afvoer					inspecteren, reinigen
K-09 ventilator					inspecteren, reinigen
Branderdeel					
B-01 vlambeeld					
B-02 brander					afh. M-06 (CO2): reinigen, afdichting vernieuwen (3jr)
B-06 gasblok/aansluiting gasdichtheid					bij demontage
Regeling en beveiliging					
R-02 ionisatie electrode					> 4 µA
R-03 ontstekings electrode					afstandspennen: 3 a 4 mm.
R-05 droogkookbeveiliging					via sensoren
R-06 regelthermostaat					
R-07 maximaalthermostaat					
R-08 bedrading					

Opmerking advies		Naam: Climatic	Bedrijf
		Adres: Postbus 131 Plaats: 4870 AC Ettenleur Telefoon:	
Gebruikte materialen:	Code	Omschrijving	Handtekening