

# Fabrikaatgebonden onderhoudsrichtlijnen cv-ketels

Naam:

Adres:

PC+Plaats:

Telefoon:

Locatie:

Debiteurnr.:

Onderhoudsnr.:

Datum bezoek:  van:  tot:

Keteltype: Remeha Tzerra M 28c CW4  
 Geleverd vanaf: 2012  
 Productcode: 90831  
 Nom. vermogen cv: Modulerend van 5,5 tot 24,8  
 Nom. vermogen ww: Modulerend van 5,6 tot 28,2  
 Opmerkingen: servicemelding: reset de servicemelding na iedere onderhoudsbeurt

Elk hieronder genoemd controle- of meetpunt is van toepassing  
 M=te meten waarde; C=controleren; OK=in orde

Werzaamheden afhankelijk van meting en controle  
 A=afstellen; R=reinigen; V=vervangen; ... uitgevoerd

	Waarde	M	C	OK	A	R	V	Specificaties van de fabrikant
<b>Algemeen</b>								
A-01	functioneren ketel			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	informatie gebruiker
A-02	opstellingsruimte veiligheidseisen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NEN 3028*, NEN 1010
A-03	gaszijdige aansluiting			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NEN 1078*; lekkage
A-04	waterzijdige aansluiting			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	lekkage
A-05	waterdruk in systeem			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,8 - 3 bar
A-06	expansievat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zie ook A-07 (overdrukventiel)
A-07	overdrukventiel			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Overdrukventiel in ketel bij kalkafzetting vervangen
A-08	verbrandingsgasafvoer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	lekkage, ophanging, NEN 2757*
A-09	verbrandingsluchttoevoer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	capaciteit, lekkage, ophanging, NEN 1087*
<b>Metingen</b>								
M-06	CO <sub>2</sub> [%]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.3 +/- 0.3% (vollast)
M-08	gasverbruik vollast [m <sup>3</sup> /h]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cv min 0.69 max 3.47
M-11	gas/luchtverhouding	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O <sub>2</sub> : 4.1% +/- 0.3%
M-12	gasvoordruk (dynamisch) [mbar]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G25: 20-30 mbar, nominaal 25 mbar; G20: 20-30 mbar
<b>Keteldeel</b>								
K-01	warmtewisselaar verbrandingszijdig			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	visuele inspectie, reinigen
K-02	verbrandingsruimte			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	visuele inspectie, reinigen; branderpakking vervangen
K-04	isolatie			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	inspecteren, indien beschadigd vervangen
K-06	cv-pomp			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	visuele inspectie
K-07	ontluchting			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	visuele inspectie automat. ontluchter bovenop warmtewisselaar
K-08	condensopvang/sifon/afvoer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	inspecteren, reinigen
K-09	ventilator			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	inspecteren, reinigen
<b>Branderdeel</b>								
B-01	vlambeeld			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B-02	brander			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	scheurtjes of beschadiging: vervangen
B-06	gasblok/aansluiting gasdichtheid			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bij demontage
<b>Warmtapwaterdeel</b>								
W-01	inlaatcombinatie			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
W-02	driewegklep			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Geïntegreerd. Visuele inspectie.
W-05	warmtewisselaar			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Geïntegreerd. Visuele inspectie.
<b>Regeling en beveiliging</b>								
R-02	ionisatie electrode			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vervangen ionisatie electrode indien <3 µA
R-03	ontstekings electrode			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	afstandspennen: 3 a 4 mm.
R-05	droogkookbeveiliging			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	via sensoren
R-06	regelthermostaat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	elektronisch via sensoren, instelling via branderautomaat
R-07	maximaalthermostaat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	elektronisch via maximaal thermostaat op de warmtewisselaar
R-08	bedrading			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	visuele inspectie

Opmerkingen / advies:

Bedrijf: Climatic B.V.  
 Adres: Postbus 131  
 Plaats: 4870 AC ETTEN-LEUR  
 Telefoon: 076 - 502 09 36

Gebruikte materialen:		Handtekening Monteur:	Handtekening Opdrachtgever:
Code:	Omschrijving:		